

г. Кинель
(место составления акта)

«26» декабря 2017 г.
(дата составления акта)
«11» час. «00» мин.
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 168**

По адресу: 446408, Самарская область, Кинельский район, село Парфеновка, площадь Революции, дом 6.

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения от 18 декабря 2017 г. № 168
(вид документа проведения проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица)

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
села Парфеновка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ с. Парфеновка)

Дата и время проведения проверки:

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 12 рабочих дней, в период с 20 декабря 2017 г. по 12 января 2018 г.; фактическая 1 рабочий день, 26 декабря 2017 г., в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 2 часа, 00 мин., с 09 час. 00 мин. 26 декабря 2017 г. по 11 час. 00 мин. 26 декабря 2017 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Козлова В.В. 19.12.2017 года в 11.00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Миргородский Вячеслав Викторович – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностное лицо), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдвшего свидетельство)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

При проведении проверки присутствовали: Козлова Валентина Викторовна - директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

ГБОУ СОШ с. Парфеновка

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) № 52/1/1 от 12.04.2016.

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Не предоставлен сертификат на отделку пола общего коридора первого этажа здания школы (линолеум)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл. 28	Устанавливается
2.	Не предоставлен сертификат на отделку пола общего коридора первого этажа здания школы (линолеум)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл. 28	Устанавливается
3.	На дверях отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров первого и второго этажа отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч.2, п.1, п.2, ст. 6 ч.1, п.2; СНиП 21-01-97* п. 6.18*	Устанавливается
4.	Дверь электрощитовой в подвальном помещении не имеет нормируемого предела огнестойкости EI 30 (не сертифицированная)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч.2, п.1, п.2, ст. 6 ч.1, п.2, ст. 88 ч.1, ч.3 табл. 24; СП 2.13130.2009 п. 6.8.19	Устанавливается
5.	Помещение (трудов) с разным классом функциональной пожарной опасности не отделено ограждающими сертифицируемыми конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, п.2 ч. 2; ст. 6 ч.1, п.1, п.2; ст. 88 ч.1, ч.2; СНиП 21-01-97* п. 7.4	Устанавливается
6.	Люк выхода на кровлю не имеет нормируемого предела огнестойкости (не сертифицированный)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч.1, ч.3 табл. 24	Устанавливается

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и
Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области**

(446433, Самарская область, г.о. Самара, ул. Крупской, д. 16; тел. 8(846) 332-59-07

Предписание № 168/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа села Парфеновка муниципального района Кинельский
Самарской области (далее – ГБОУ СОШ с. Парфеновка)**

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.о Кинель и м.р

(наименование органа ГПН)

Волжский и Кинельский Самарской области по пожарному надзору (заместителя начальника
отдела надзорной деятельности г.о Кинель и м.р Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области капитана внутренней службы Шипкина В.А.) № 168 от «18» декабря 2017 года, ст. 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «26» декабря
2017 года проведена внеплановая проверка инспектором отделения надзорной деятельности и
профилактической работы (по г.о. Кинель и м.р. Кинельский) отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области майором внутренней службы Миргородским Вячеславом Викторовичем на территории, в
зданиях и помещениях ГБОУ СОШ с. Парфеновка по адресу: 446408, Самарская область,
Кинельский район, село Парфеновка, площадь Революции, дом 6.

(наименование объекта надзора с его адрес)

совместно с директором ГБОУ СОШ с. Парфеновка Козловой Валентиной Викторовной

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии), знак, участвующий в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1	Не предоставлен сертификат на отделку пола общего коридора пер- вого этажа здания школы (динолеум)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6, табл. 28	01.03.2018 г	
2	На первом этаже здания	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.03.2018 г	

	клетки от поэтажных коридоров первого и второго этажа отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах	ч. 1, п. 2; СНиП 21-01-97* п. 6.18*		
3	Дверь электрощитовой в подвальной помещении не имеет нормируемого предела огнестойкости EI 30 (не сертифицированная)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч. 2, п. 1, п. 2; ст. 6 ч. 1, п. 2, ст. 88 ч. 1, ч. 3 табл. 24, СП 2.13130.2009 п. 6.8.19	01.03.2018 г.	
4	Помещение (трудо) с разным классом функциональной пожарной опасности не отделено ограждающими сертифицируемыми конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, п. 2 ч. 2; ст. 6 ч. 1, п. 1, п. 2; ст. 88 ч. 1, ч. 2; СНиП 21-01-97* п. 7.4	01.03.2018 г.	<i>решение дано</i>
5	Люк выхода на кровлю не имеет нормируемого предела огнестойкости (не сертифицированный)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88 ч. 1, ч. 3 табл. 24	01.03.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по г.о. Кинель и м.р. Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Кинель и м.р. Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области майор внутренней службы Миргородский Вячеслав Викторович

М.П.  (подпись)

«26» декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получила:


(подпись)

Директор ГБОУ СОШ с. Парфеновка Козлова В.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«26» декабря 2017 г.