

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель,
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
муниципальным районам Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

г. Кинель
(место составления акта)

«14» ноября 2019 г.
(дата составления акта)
«12» час. «00» мин.
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 16**

По адресу/адресам: Самарская область, Кинельский р-он, с. Парфеновка, площадь Революции, д.6
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 09 октября 2019 г. № 16
(вид документа проведения проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
общеобразовательная с. Парфеновка муниципального района Кинельский Самарской области

Дата и время проведения проверки:

« » 2019 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 25 октября 2019 г.
(рабочих дней/часов)
по 14 ноября 2019 г.; фактическая 2 рабочих дня, в период с 12 ноября 2019 г. по 14 ноября 2019 г.,
в том числе непосредственно на объекте (в организации (учреждении)) 1 час 00 мин., с 14 час.
00 мин. по 15 час. 00 мин. 12 ноября 2019 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
округу Кинель, муниципальным районам Кинельский и Красноярский управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Козлова В.В. 12 ноября 2019 года
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Козлов Виктор Александрович –инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должност-
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Кинель,
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
муниципальным районам Кинельский и Красноярский управления надзорной деятельности и
отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

При проведении проверки присутствовали: директор, Козлова Валентина Викторовна
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Не переработана декларация пожарной безопасности на объект защиты.	<i>п. 3, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 приказа МЧС от 24.02.2009 № 91</i>	<i>Устанавливается</i>
2.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта).	<i>п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</i>	<i>Устанавливается</i>
3.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	<i>п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта</i>	<i>Устанавливается</i>
4.	Отсутствует акт первичного обследования системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления людей при пожаре).	<i>ч.2 ст.1, ч.4 ст.4. п.1 ч.1 ст.6, ст. 83, ст.84 123-ФЗ п. 61 ППР в РФ: При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. п. 5.3.1 ГОСТ Р 54101-2010: Проведение первичного обследования системы после приемки системы в эксплуатацию обеспечивает Организация,</i>	<i>Устанавливается</i>

		<p>для чего она создает комиссию по первичному обследованию системы с привлечением должностного лица Организации, представителя(ей) Исполнителя и, при необходимости, третьего(их) независимого лица (лиц).</p> <p>п. 5.3.5 ГОСТ Р 54101-2010:</p> <p>По результатам первичного обследования системы комиссия составляет акт первичного обследования системы, утверждаемый уполномоченным представителем Организации.</p>	
5.	- на путях эвакуации, в коридорах, для отделки стен использован материал (масляная краска), на которую не представлена техническая документация (сертификат соответствия и т.п.) показателей пожарной безопасности (опасности) материала (масляная краска), свидетельствующей о допустимости применения данного материала на путях эвакуации	<p>ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	Устанавливается
6.	Высота ограждений лестниц в лестничной клетке здания менее 1.2 метра (фактически 0.84 м)	<p>ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 2.01.02-85* Строительные нормы и правила. «Противопожарные нормы» п.1.92*.</p>	Устанавливается

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Сервиса № 16/11

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор, Козлова Валентина Викторовна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» ноября 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)